SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Responsabile: dott. PRISMA Mario

N. 0067278 del 06/11/2026

0010218355

Al sig. Sindaco
del Comune di San Nicola dell'Alto
comune.sannicoladellalto@asmepec.it

Alla Sorical
generale.sorical.it@pec.it

Oggetto: comunicazione urgente – esiti parziali prelievi campione d'acqua potabile presso rete idrica Comunale di San Nicola dell'Alto (KR): NON CONFORMI.

Si comunica, per i provvedimenti di competenza, che gli esiti parziali relativi ai prelievi campione d'acqua potabile destinata ad uso e consumo umano effettuati da personale tecnico afferente al S.I.A.N. dell'A.S.P. di Crotone in data 04/11/2026 presso la rete idrica comunale di San Nicola dell'Alto **(punti di prelievo: Strada Provinciale, Fronte Carabinieri)** sono risultati essere **NON REGOLAMENTARI** secondo i parametri stabiliti dai D. Lgs. N° 18/2023 e D. Lgs n° 102/2025 e ss.mm.ii. (**parametri: CONTA BATTERI COLIFORMI**) pertanto si configura un potenziale rischio per la salute umana derivante dall'uso e consumo dell'acqua.

Lo scrivente Servizio resta in attesa da parte dell'ArpaCal di Catanzaro degli esiti delle analisi relative agli ulteriori parametri richiesti (chimici/microbiologici) e di Vs. comunicazioni in merito alle azioni correttive adottate per il ripristino dei parametri non conformi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si allega copia del rapporto di prova ArpaCal di Catanzaro.

Distinti Saluti

A.S.P. DI CROTONE ★ S.I.A.N. ★ DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Responsabile del
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Dott. PRISMA MARIO

via Saffo, 37 – 88900 Crotone tel. 0962.924547 - PEC protocollo@pec.asp.crotone.it e-mail: sian.kr@asp.crotone.it

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0004918 del 06-11-2026 ore 12:35:37 - arrivo

LABORATORIO UNICO MULTISITO

Laboratorio Bionaturalistico Sede di Catanzaro

Prot. N

Al Responsabile ASP di Crotone
S.I.A.N Distretto di Crotone
Via Saffo n°37
88900 Crotone

Oggetto: Anticipo risultati campioni Non Regolamentari ai sensi del D.lgs. 18/2023 come modificato dal D.Lgs. 102/2025.

Con la presente nota si comunica alla S.V, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi eseguite sui campioni prelevati presso il Comune di San Nicola dell'Alto con Verbale di campionamento N° 189 del 04/11/2026. Seguirà Rapporto di Prova completo.

Parametri non conformi:

N° Reg.	Punto Campionamento	Parametro	*Valore	Unità di misura	Metodo
3227	Strada Provinciale	Conta Batteri Coliformi	36	MPN/100 ml	UNI EN ISO 9308-2:2014
3228	Fronte Carabinieri	Conta Batteri Coliformi	6	MPN/100 ml	UNI EN ISO 9308-2:2014

*Per "Valore" si intende il risultato espresso ai sensi del D.lgs. 18/2023 come modificato dal D.Lgs. 102/2025

Catanzaro: 06/11/2026

Il Responsabile
Dr.ssa Filomena Casaburi

FILOMENA
CASABURI
06.11.2026
09:55:05
GMT+01:00

Il ricevente
(per accettazione)

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0004918 del 06-11-2026 ore 12:35:37 - arrivo