Sorical Spa
Nota in uscita
001-357125-GEN/2026
16-11-2026 11:49:17

Crotone, lì 16 Novembre 2026

Spett.LE **Comune di San Nicola dell'alto**
C.A. Egr. Sig. Sindaco

E.p.c.
Spett.LE **ASP di Crotone**
Servizio igiene alimenti e nutrizione
C.A. Dott. Prisma

Oggetto: Riscontro ordinanza n° 15 del 06-11-26 del Comune di San Nicola dell'alto – nuovo campionamento presso le fontane oggetto di precedente campionamento.

In riscontro all'ordinanza in oggetto, si comunica che, a seguito dell'intervento di lavaggio straordinario dei serbatoi a servizio del Comune di San Nicola dell'Alto, effettuato nei giorni scorsi, sono stati disposti nuovi campionamenti presso le fontane pubbliche ubicate in via Pirazzo e via Schandembber, nonché presso il punto di uscita del serbatoio principale.
Dagli esiti delle analisi eseguite dal nostro laboratorio risulta che tutti i parametri analizzati rientrano nei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.
Si trasmettono in allegato le copie dei rapporti di prova emessi da Biochimica Control, identificati con i seguenti numeri:

- N. 261111/0006-01;
- N. 261111/0007-01;
- N. 261111/0008-01.

La documentazione viene trasmessa per gli eventuali e successivi provvedimenti di competenza in relazione all'ordinanza in oggetto.
Distinti saluti.

Il Responsabile Reti distribuzione distretto 4
Geom. Sergio Riolo

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0005054 del 16-11-2026 ore 12:41:02 - arrivo

BIOCHIMICA CONTROL
Crotone

Via Nicola Calipari, 28 - 88900 CROTONE - Tel/Fax: 096223591
P. Iva:01753510799
www.biochimicacontrol.it mail-to: info@biochimicacontrol.it

00683

RAPPORTO DI PROVA N° 261111/0008-01

Data emissione 13/11/2026

Spett.le
SORICAL S.P.A
Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto
88063 Catanzaro Lido (CZ)

Tipo campione	Acque potabili
Data ricevimento campione	11/11/2026
Descrizione campione	KR1AQ00FI12-4184 +
Luogo del prelievo	Fontana Via Pirazzo - San Nicola dell'Alto
Data prelievo	11/11/2026 +
Campionatore	Committente
Confezione campione	confezione plastica
Condizione del campione/Sigilli	contenitore ok
Modalità di trasporto	Al di sotto di 10°C
Temp. al campionamento (°C)	13
Temp. all'accettazione (°C)	8
Temp. di trasporto (°C)	---
Data inizio prove	11/11/2026
Data fine prove	13/11/2026

Protocollo Campione 261111/0008 del 11/11/26

Indagine eseguita *Metodo*	Risultato	U.M.	Limiti	Rif.
CLORO RESIDUO (in loco)* *METODO COLORIMETRICO*	0,2	mg/l	0,2	18/23
pH (in loco)* *APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003*	7,5	---	6,5 – 9,5	18/23
SAPORE* *APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accetabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/23
ODORE* *APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accetabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/23

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0005054 del 16-11-2026 ore 12:41:02 - arrivo

BIOCHIMICA CONTROL
Crotone

Via Nicola Calipari, 28 - 88900 CROTONE - Tel/Fax: 096223591
P. Iva:01753510799
www.biochimicacontrol.it mail-to: info@biochimicacontrol.it

00683

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 261111/0008-01

Data emissione 13/11/2026

Se il campionamento è a carico dal laboratorio, i risultati dell'analisi si riferiscono al campione così come prelevato.
Il laboratorio non si assume alcuna responsabilità in merito alle informazioni fornite dal cliente stesso o dal produttore, inclusa la corrispondenza tra i dati identificativi del campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di BIOCHIMICA CONTROL s.r.l.
Nella formulazione della dichiarazione di conformità rispetto ai limiti o specifiche il laboratorio non tiene conto dell'incertezza di misura, salvo diverse disposizioni normative o richieste da parte del cliente.
Per le analisi chimiche quando riportata, l'incertezza di misura viene espressa come incertezza estesa U con fattore di copertura k=2 con livello di fiducia al 95%.
Per le analisi microbiologiche su acque quando riportata, l'incertezza di misura viene espressa come intervallo di fiducia secondo ISO 8199:2018.
Per le analisi microbiologiche su alimenti viene riportata l'incertezza estesa stimata secondo ISO 19036 con fattore di copertura k=2 con livello di fiducia al 95%; l'incertezza combinata è considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità interlaboratorio.
Eventuali dati identificati con il simbolo + sono forniti dal committente dell'analisi; il laboratorio non si assume la responsabilità dei dati forniti dal committente che possono influenzare la validità dei risultati.
Il risultato così come espresso in unità di misura è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

L'accreditamento non significa in nessun modo che ACCREDIA accetti la responsabilità del risultato di prova o che dia l'approvazione a un campione di prova o a un prodotto.

Fine Rapporto di prova

Il Tecnico di Laboratorio
Antonietta Lucente

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Andrea Ferrarelli

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0005054 del 16-11-2026 ore 12:41:02 - arrivo

BIOCHIMICA CONTROL
Crotone

Via Nicola Calipari, 28 - 88900 CROTONE - Tel/Fax: 096223591
P. Iva:01753510799
www.biochimicacontrol.it mail-to: info@biochimicacontrol.it

00683

RAPPORTO DI PROVA N° 261111/0007-01

Data emissione 13/11/2026

Spett.le
SORICAL S.P.A
Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto
88063 Catanzaro Lido (CZ)

Tipo campione	Acque potabili
Data ricevimento campione	11/11/2026
Descrizione campione	KR1AQ00FI10 - 4183 +
Luogo del prelievo	Fontana Scandebber - San Nicola dell'Alto
Data prelievo	11/11/2026
Campionatore	Committente
Confezione campione	confezione plastica
Condizione del campione/Sigilli	contenitore ok
Modalità di trasporto	Al di sotto di 10°C
Temp. al campionamento (°C)	13
Temp. all'accettazione (°C)	8
Temp. di trasporto (°C)	---
Data inizio prove	11/11/2026
Data fine prove	13/11/2026

Protocollo Campione 261111/0007 del 11/11/26

Indagine eseguita *Metodo*	Risultato	U.M.	Limiti	Rif.
CLORO RESIDUO (in loco)* *METODO COLORIMETRICO*	0,2	mg/l	0,2	18/23
pH (in loco)* *APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003*	7,5	---	6,5 – 9,5	18/23
SAPORE* *APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accetabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/23
ODORE* *APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accetabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/23

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0005054 del 16-11-2026 ore 12:41:02 - arrivo

BIOCHIMICA CONTROL
Crotone

Via Nicola Calipari, 28 - 88900 CROTONE - Tel/Fax: 096223591
P. Iva:01753510799
www.biochimicacontrol.it mail-to: info@biochimicacontrol.it

00683

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 261111/0007-01

Data emissione 13/11/2026

Se il campionamento è a carico dal laboratorio, i risultati dell'analisi si riferiscono al campione così come prelevato.
Il laboratorio non si assume alcuna responsabilità in merito alle informazioni fornite dal cliente stesso o dal produttore, inclusa la corrispondenza tra i dati identificativi del campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di BIOCHIMICA CONTROL s.r.l.
Nella formulazione della dichiarazione di conformità rispetto ai limiti o specifiche il laboratorio non tiene conto dell'incertezza di misura, salvo diverse disposizioni normative o richieste da parte del cliente.
Per le analisi chimiche quando riportata, l'incertezza di misura viene espressa come incertezza estesa U con fattore di copertura k=2 con livello di fiducia al 95%.
Per le analisi microbiologiche su acque quando riportata, l'incertezza di misura viene espressa come intervallo di fiducia secondo ISO 8199:2018.
Per le analisi microbiologiche su alimenti viene riportata l'incertezza estesa stimata secondo ISO 19036 con fattore di copertura k=2 con livello di fiducia al 95%; l'incertezza combinata è considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità interlaboratorio.
Eventuali dati identificati con il simbolo + sono forniti dal committente dell'analisi; il laboratorio non si assume la responsabilità dei dati forniti dal committente che possono influenzare la validità dei risultati.
Il risultato così come espresso in unità di misura è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

L'accreditamento non significa in nessun modo che ACCREDIA accetti la responsabilità del risultato di prova o che dia l'approvazione a un campione di prova o a un prodotto.

Fine Rapporto di prova

Il Tecnico di Laboratorio
Antonietta Lucente

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Andrea Ferrarelli

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0005054 del 16-11-2026 ore 12:41:02 - arrivo

BIOCHIMICA CONTROL
Crotone

Via Nicola Calipari, 28 - 88900 CROTONE - Tel/Fax: 096223591
P. Iva:01753510799
www.biochimicacontrol.it mail-to: info@biochimicacontrol.it

00683

RAPPORTO DI PROVA N° 261111/0006-01

Data emissione 13/11/2026

Spett.le
SORICAL S.P.A
Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto
88063 Catanzaro Lido (CZ)

Tipo campione	Acque potabili
Data ricevimento campione	11/11/2026
Descrizione campione	KR1AQ00AC24 - 4185 +
Luogo del prelievo	Serbatoio Capoluogo - San Nicola dell'Alto +
Data prelievo	11/11/2026 +
Campionatore	Committente
Confezione campione	confezione plastica
Condizione del campione/Sigilli	contenitore ok
Modalità di trasporto	Al di sotto di 10°C
Temp. al campionamento (°C)	11
Temp. all'accettazione (°C)	8
Temp. di trasporto (°C)	---
Data inizio prove	11/11/2026
Data fine prove	13/11/2026

Protocollo Campione 261111/0006 del 11/11/26

Indagine eseguita *Metodo*	Risultato	U.M.	Limiti	Rif.
CLORO RESIDUO (in loco)* *METODO COLORIMETRICO*	0,2	mg/l	0,2	18/23
pH (in loco)* *APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003*	7,6	---	6,5 – 9,5	18/23
SAPORE* *APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accetabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/23
ODORE* *APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	---	Accetabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/23

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0005054 del 16-11-2026 ore 12:41:02 - arrivo

BIOCHIMICA CONTROL
Crotone

Via Nicola Calipari, 28 - 88900 CROTONE - Tel/Fax: 096223591
P. Iva:01753510799
www.biochimicacontrol.it mail-to: info@biochimicacontrol.it

00683

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 261111/0006-01

Data emissione 13/11/2026

Se il campionamento è a carico dal laboratorio, i risultati dell'analisi si riferiscono al campione così come prelevato.
Il laboratorio non si assume alcuna responsabilità in merito alle informazioni fornite dal cliente stesso o dal produttore, inclusa la corrispondenza tra i dati identificativi del campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di BIOCHIMICA CONTROL s.r.l.
Nella formulazione della dichiarazione di conformità rispetto ai limiti o specifiche il laboratorio non tiene conto dell'incertezza di misura, salvo diverse disposizioni normative o richieste da parte del cliente.
Per le analisi chimiche quando riportata, l'incertezza di misura viene espressa come incertezza estesa U con fattore di copertura k=2 con livello di fiducia al 95%.
Per le analisi microbiologiche su acque quando riportata, l'incertezza di misura viene espressa come intervallo di fiducia secondo ISO 8199:2018.
Per le analisi microbiologiche su alimenti viene riportata l'incertezza estesa stimata secondo ISO 19036 con fattore di copertura k=2 con livello di fiducia al 95%; l'incertezza combinata è considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità interlaboratorio.
Eventuali dati identificati con il simbolo + sono forniti dal committente dell'analisi; il laboratorio non si assume la responsabilità dei dati forniti dal committente che possono influenzare la validità dei risultati.
Il risultato così come espresso in unità di misura è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

L'accreditamento non significa in nessun modo che ACCREDIA accetti la responsabilità del risultato di prova o che dia l'approvazione a un campione di prova o a un prodotto.

Fine Rapporto di prova

Il Tecnico di Laboratorio
Antonietta Lucente

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Andrea Ferrarelli

Comune di San Nicola dell'Alto - Prot. n 0005054 del 16-11-2026 ore 12:41:02 - arrivo